

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» марта 2024 г., 57240131000209841283
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» марта 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2403/001-57/17-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

г. Орёл, ул. Русанова, д. 24 "б"
(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» марта 2024 г., № 2403/001-57/17-В/ПВП, учетный номер проверки 57240131000209841283.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Чернова Елизавета Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Орловская, г Орёл, ул Красина, Дом 5, обл Орловская, г Орёл, ул Красина, Дом 5

(указывается адрес (местоположение) местопосуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 86 ГОРОДА ОРЛА" ИНН 5752014792, адрес регистрации юридического лица: 302001, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ОРЁЛ, КРАСИНА УЛИЦА, 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее фискалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» марта 2024 года, 11 час. 30 мин.

по «27» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, допущено загромождение аварийных выходов (п. 3.2.3 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными

Срок устранения нарушения:
01.02.2025

2. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, не обеспечена защита от атмосферных осадков и поверхностных вод входа (п. 3.2.6 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.6. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Входы и аварийные выходы защитного сооружения от защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
3. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, допущено оштукатуривание потолков помещений (п. 3.2.8 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.8. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Не допущено оштукатуривание потолков и стен помещений защитного сооружения
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
4. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, элементы инженерных сетей внутри ЗС ГО не окрашены в установленные цвета (частично) (п. 3.2.10 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.10, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС окрашены в желтый цвет
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
5. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, помещения используются для хранения сгораемых материалов без наличия автоматической системы пожаротушения (п. 12 приказа МЧС от 21.07.2005 № 575)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
пункт 10. Приказ федерального органа исполнительной власти 575 от 21.07.2005 'Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время'
Нарушенное обязательное требование:
При содержании ЗС ГО в мирное время соблюдаются требования пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
6. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, не обеспечена сохранность защитных свойств аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней (п. 3.2.1 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
7. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, не проведены мероприятия по оценке технического состояния фильтров-поглотителей (п. 4.4 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 4.4.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния фильтров-поглотителей
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
8. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, на защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях ЗС ГО не обеспечено нанесение порядкового номер белой краской с наружной и внутренней стороны (п. 6.2.2 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 6.2.2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Промаркированы защитные и защитно-герметические ворота, двери и ставни убежищ, а также все внутреннее оборудование защитного сооружения.
Срок устранения нарушения:
01.02.2025
9. В убежище инв. №75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, допущено применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений (п. 3.5.2 приказа МЧС от 15.12.2002 № 583)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.5.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Не допущено применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений.

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

10. В убежище инв. № 75-58, находящемся на балансе учреждения на праве оперативного управления, не обеспечена постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по назначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (оценка технического состояния «ограничено готово к приему укрываемых»); инженерно-техническое оборудование систем фильтровентиляции не подвергается техническому осмотру и контрольной оценке технического состояния в установленные сроки, металлические ставни аварийного выхода находятся в неработоспособном состоянии; строительные конструкции подлежат текущему ремонту (п. 2 приказа МЧС №575)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2, абзац 3. Приказ федерального органа исполнительной власти 575 от 21.07.2005 'Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время'

Нарушенное обязательное требование:

Обеспечена сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области Чернова Елизавета Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Чернова Елизавета Сергеевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (государственный инспектор города Орла по пожарному надзору), телефон: 84862554749, e-mail: ond_orl@57.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «27» 05 2024 г. *Чернова Елизавета Сергеевна*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

